




In den laufenden Überlegungen und Planungen zur Blackout-Vorsorge stellt gerade bei den Einsatzkräften die Verfügbarkeit der Treibstoffversorgung eine Herausforderung dar. In der Regel sind öffentliche Tankstellen nicht notstromversorgt, wodurch bei einem längeren Stromausfall auch bei der Feuerwehr ein Versorgungsengpass auftreten wird. Die Tankanlagen besitzen ein Fassungsvermögen von 450 Litern.

TAKTISCHE INFOS:**Stationierungsfeuerwehr : Raab**

Anzahl	: 1 Stück
Anfahrt	: KDO Raab
Besatzung	: 1:2

KONTAKTDATEN:**Feuerwehr : Raab**

Name	: Robert Antoniuk, HBI
Mobil	: 0676 / 847 762 310
Mail	: 10214@sd.ooelfv.at

Type:	Quadro DV 450
Anschluss:	12 / 24 Volt
Förderleistung:	30 / 50 lt. min.
Abmessung (LxBxH):	800 x 1200 x 942 mm
Gewicht:	238 kg
Ausrüstung:	Motorpumpe R50 12/24 (DC), 6 Mtr. Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, Automatik-Zapfventil, Zählwerk PZ300

